Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal - GIE
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 07/02/2022

CC PAYS ROCHOIS
MAISON DE PAYS
74800 LA ROCHE SUR FORON

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E22.511.9_20220207134012

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages.L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	03/02/2022 12:55	**Nom Installation * :**	ST PIERRE- VARLIN
Date de réception :	03/02/2022 14:41	**Code et Nom PSV * :**	0000003179 - VARLIN
Date début analyse :	03/02/2022	**Commune* :**	SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
Prélevé par :	CHARVET Thomas - CTH	**Localisation exacte :**	Mme doré robinet cuisine
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	D1
Type visite * :	D1 - D1 EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	UV
Code et nom UGE* :	0234 - C.C. PAYS ROCHOIS - REGIE	**Type d'installation *:**	UDI

	PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
	BACTÉRIOLOGIQUE					
X	Bactéries coliformes	**<1**	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X	Entérocoques	**<1**	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X	Escherichia coli	**<1**	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X	Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	**<1**	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X	Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	**<1**	UFC/ml			NF EN ISO 6222
	ORGANOLEPTIQUE					
X	Couleur	**<5**	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
	Saveur	**Normal**				QUALITATIF
	PHYSICO-CHIMIQUE					
X	pH	**7.6**	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	**21.7**	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	**542**	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X	Turbidité	**<0.20**	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X	Ammonium (NH4)	**<0.01**	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
	TERRAIN					
	Pluviométrie à 48H	**Pas de précipitations**				Observation
	Température Eau	**7,6**	°C		≤25	Méthode à la sonde
X	Chlore libre	**0,08**	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	**0,10**	mg/L			NF EN ISO 7393-2
	Aspect	**Normal**				Qualitatif
	Odeur	**Normal**				Qualitatif

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal - GIE
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
CS 70042
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 07/02/2022

CC PAYS ROCHOIS
MAISON DE PAYS
74800 LA ROCHE SUR FORON

Déclaration conformité échantillon E22.511.9

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

BURNAT Lydie	MAISSE Veronique	CANCOUET Julie
Resp. unité Chimie des eaux	Technicienne Hygiene	Resp. unité logistique